

質問に対する回答書

質問年月日	令和 3 年 6 月 21 日 (月)
工事番号	第 3-15 号
工事名	令和 3 年度 多気町水道事業 長谷加圧ポンプ所 場内整備工事
工事箇所	多気町 長谷 地内
質問内容	<p>第 0003 号明細書 (舗装取壊工) の産廃処分工について 第 0011 号単価表内の建設廃棄物受入れ料金の単価コード (ZX651230) ですが、 第 0012 号と第 0013 号の単価コードと違うのですが、同一現場内で処分先をわけているの でしょうか。</p>
回答日	令和 3 年 6 月 22 日 (火)
回答内容	<p>設定機種と建設廃棄物受入れ料金の合計金額で比較検討を行い、最も安価となる処分先を 選定しています。</p>