

質問に対する回答書

質問年月日	令和 6 年 1 月 23 日 (火)
工事番号	第 5-68 号
工事名	令和 5 年度多気町水道事業 長谷地区水管橋布設工事
工事箇所	多気町 長谷 地内
質問内容	<p>管路土工について</p> <p>①管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) の埋戻数量 : 1.26/100m³ と記載されていますが、126/100m³ の誤りに思われますが、設計の差し替えになるのでしょうか？ また変更の対象となるのでしょうか？ご教示お願い致します。</p> <p>単-34 号 クッション砂 1.26/100m³ 単-36 号 RC-40 1.26/100m³</p>
回答日	令和 6 年 1 月 25 日 (木)
回答内容	<p>契約後、管路埋戻し 100m³ あたり骨材数量を下記の通り設計変更します。 (※入札の時点では、現状の 1.26/100m³ で積算してください。)</p> <p>単-34 号 クッション砂 1.26/100m³ → 126/100m³ 単-36 号 RC-40 1.26/100m³ → 133/100m³</p>