

# 質問に対する回答書

質問年月日	令和元年 5 月 21 日 (火)
工事番号	第 31-03 号
工事名	令和元年度 公共下水道事業及び農業集落排水事業 舗装復旧工事
工事箇所	多気町 仁田ほか 地内
質問内容	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 透水性アスファルトの締固め密度</li><li>2. 透水性アスファルトの単価</li><li>3. 建設汚泥処理費の価格</li></ol>	
回 答 日	令和元年 5 月 24 日 (金)
回答内容	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 積算条件で 2.05 t /m<sup>3</sup> にしています。</li><li>2. 三重県の公共工事等設計単価表【平成 31 年 4 月 1 日制定】(三重県のホームページに掲載) より、アスファルト合材 透水性アスコン (13) の単価を採用しています。</li><li>3. 本工事の公告添付ファイル 05 工事費積算参考資料 P.12 に記載しています。</li></ol>	