

## 水質検査結果表

採取日	平成25年5月9日	採取地点	色太集会所
-----	-----------	------	-------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ 以下	27	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
2	大腸菌	陰性		検出され ないこと	28	プロモジク ロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下
3	カドミウム 及びその 化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ 以下	29	プロモホル ム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ 以下
4	水銀及び その化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ ℓ以下	30	ホルムアル デヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ 以下
5	セレン及び その化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	31	亜鉛及び その化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
6	鉛及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	32	アルミニウ ム及びそ の化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
7	ヒ素及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	33	鉄及びそ の化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以 下
8	六価クロム 化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	34	銅及びそ の化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
9	シアソ化 物イオン及		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	35	ナトリウム 及びその		mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
10	硝酸態窒 素及び亜 フッ素及び その化合	0.2	mg/ℓ	10mg/ℓ以 下	36	マンガン及 びその化		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下
11			mg/ℓ	0.8mg/ℓ以 下	37	塩化物イ オン	5.5	mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
12	ホウ素及 びその化		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下	38	カルシウ ム、マグネ		mg/ℓ	300mg/ℓ以 下
13	四塩化炭 素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ 以下	39	蒸発残留 物		mg/ℓ	500mg/ℓ以 下
14	1,4-ジオキ サン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	40	陰イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
15	シス及びト ランス-		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	41	ジェオスマ ン		mg/ℓ	0.00001mg /ℓ以下
16	ジクロロメ タン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	42	2-メチルイ ソボルネ		mg/ℓ	0.00001mg /ℓ以下
17	テトラクロロ エチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	43	非イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下
18	トリクロロエ チレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下	44	フェノール 類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ 以下
19	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	45	有機物(全 有機炭素)	0.5	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
20	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以 下	46	pH値	7.4	mg/ℓ	5.8以上8.6 以下
21	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	47	味	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
22	クロロホル ム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	48	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
23	ジクロロ酢 酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	49	色度	<0.5	mg/ℓ	5度以下
24	ジブロモク ロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下	50	濁度	0.05	mg/ℓ	2度以下
25	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下					
26	総トリハロ メタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下		残留塩素	0.18	mg/ℓ	

検査期日	《判定》 上記検査項目は水質基準に適合		
検査機関	(財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター	検査責任者	

## 水質検査結果表

採取日	平成25年5月9日	採取地点	油田公園
-----	-----------	------	------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ 以下	27	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
2	大腸菌	陰性		検出され ないこと	28	プロモジク ロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下
3	カドミウム 及びその 化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ 以下	29	プロモホル ム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ 以下
4	水銀及び その化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ ℓ以下	30	ホルムアル デヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ 以下
5	セレン及び その化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	31	亜鉛及び その化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
6	鉛及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	32	アルミニウ ム及びそ		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
7	ヒ素及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	33	鉄及びそ の化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以 下
8	六価クロム 化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	34	銅及びそ の化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
9	シアノ化 物イオン及		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	35	ナトリウム 及びその		mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
10	硝酸態窒 素及び亜	0.2	mg/ℓ	10mg/ℓ以 下	36	マンガン及 びその化		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下
11	フッ素及び その化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以 下	37	塩化物イ オン	3.8	mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
12	ホウ素及 びその化		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下	38	カルシウ ム、マグネ		mg/ℓ	300mg/ℓ以 下
13	四塩化炭 素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ 以下	39	蒸発残留 物		mg/ℓ	500mg/ℓ以 下
14	1,4-ジオキ サン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	40	陰イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
15	シス及びト ランス-		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	41	ジェオスマ ン		mg/ℓ	0.00001mg /ℓ以下
16	ジクロロメ タン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	42	2-メチルイ ソボルネ		mg/ℓ	0.00001mg /ℓ以下
17	テトラクロロ エチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	43	非イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下
18	トリクロロエ チレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下	44	フェノール 類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ 以下
19	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	45	有機物(全 有機炭素)	0.4	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
20	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以 下	46	pH値	7.3	mg/ℓ	5.8以上8.6 以下
21	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	47	味	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
22	クロロホル ム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	48	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
23	ジクロロ酢 酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	49	色度	<0.5	mg/ℓ	5度以下
24	ジブロモク ロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下	50	濁度	<0.05	mg/ℓ	2度以下
25	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下					
26	総トリハロ メタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下		残留塩素	0.35	mg/ℓ	

検査期日 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合

検査機関 (財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター 検査責任者

## 水質検査結果表

採取日	平成25年5月9日	採取地点	上朝柄集会所
-----	-----------	------	--------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ 以下	27	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
2	大腸菌	陰性		検出され ないこと	28	プロモジク ロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下
3	カドミウム 及びその 化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ 以下	29	プロモホル ム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ 以下
4	水銀及び その化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ ℓ以下	30	ホルムアル デヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ 以下
5	セレン及び その化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	31	亜鉛及び その化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
6	鉛及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	32	アルミニウ ム及びそ		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
7	ヒ素及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	33	鉄及びそ の化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以 下
8	六価クロム 化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	34	銅及びそ の化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
9	シアノ化 物イオン及		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	35	ナトリウム 及びその		mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
10	硝酸態窒 素及び亜	0.2	mg/ℓ	10mg/ℓ以 下	36	マンガン及 びその化		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下
11	フッ素及び その化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以 下	37	塩化物イ オン	9.6	mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
12	ホウ素及 びその化		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下	38	カルシウ ム、マグネ		mg/ℓ	300mg/ℓ以 下
13	四塩化炭 素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ 以下	39	蒸発残留 物		mg/ℓ	500mg/ℓ以 下
14	1,4-ジオキ サン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	40	陰イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
15	シス及びト ランス-		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	41	ジェオスマ ン		mg/ℓ	0.00001mg/ ℓ以下
16	ジクロロメ タン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	42	2-メチルイ ソボルネ		mg/ℓ	0.00001mg/ ℓ以下
17	テトラクロロ エチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	43	非イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下
18	トリクロロエ チレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下	44	フェノール 類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ 以下
19	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	45	有機物(全 有機炭素)	0.5	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
20	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以 下	46	pH値	7.5	mg/ℓ	5.8以上8.6 以下
21	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	47	味	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
22	クロロホル ム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	48	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
23	ジクロロ酢 酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	49	色度	<0.5	mg/ℓ	5度以下
24	ジブロモク ロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下	50	濁度	<0.05	mg/ℓ	2度以下
25	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下					
26	総トリハロ メタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下		残留塩素	0.15	mg/ℓ	

検査期日 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合

検査機関 (財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター 検査責任者

## 水質検査結果表

採取日	平成25年5月9日	採取地点	中山薬草園樹公園
-----	-----------	------	----------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ 以下	27	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
2	大腸菌	陰性		検出され ないこと	28	プロモジク ロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下
3	カドミウム 及びその 化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ 以下	29	プロモホル ム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ 以下
4	水銀及び その化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ ℓ以下	30	ホルムアル デヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ 以下
5	セレン及び その化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	31	亜鉛及び その化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
6	鉛及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	32	アルミニウ ム及びそ		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
7	ヒ素及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	33	鉄及びそ の化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以 下
8	六価クロム 化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	34	銅及びそ の化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
9	シアノ化 物イオン及		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	35	ナトリウム 及びその		mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
10	硝酸態窒 素及び亜	2.3	mg/ℓ	10mg/ℓ以 下	36	マンガン及 びその化		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下
11	フッ素及び その化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以 下	37	塩化物イ オン	6.5	mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
12	ホウ素及 びその化		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下	38	カルシウ ム、マグネ		mg/ℓ	300mg/ℓ以 下
13	四塩化炭 素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ 以下	39	蒸発残留 物		mg/ℓ	500mg/ℓ以 下
14	1,4-ジオキ サン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	40	陰イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
15	シス及びト ランス-		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	41	ジェオスマ ン		mg/ℓ	0.00001mg/ ℓ以下
16	ジクロロメ タン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	42	2-メチルイ ソボルネ		mg/ℓ	0.00001mg/ ℓ以下
17	テトラクロロ エチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	43	非イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下
18	トリクロロエ チレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下	44	フェノール 類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ 以下
19	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	45	有機物(全 有機炭素)	<0.3	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
20	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以 下	46	pH値	7	mg/ℓ	5.8以上8.6 以下
21	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	47	味	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
22	クロロホル ム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	48	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
23	ジクロロ酢 酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	49	色度	<0.5	mg/ℓ	5度以下
24	ジブロモク ロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下	50	濁度	0.08	mg/ℓ	2度以下
25	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下					
26	総トリハロ メタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下		残留塩素	0.2	mg/ℓ	

検査期日 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合

検査機関 (財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター 検査責任者

## 水質検査結果表

採取日	平成25年4月9日	採取地点	親水公園
-----	-----------	------	------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ 以下	27	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
2	大腸菌	陰性		検出され ないこと	28	プロモジク ロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下
3	カドミウム 及びその 化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ 以下	29	プロモホル ム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ 以下
4	水銀及び その化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ ℓ以下	30	ホルムアル デヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ 以下
5	セレン及び その化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	31	亜鉛及び その化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
6	鉛及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	32	アルミニウ ム及びそ		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
7	ヒ素及びそ の化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	33	鉄及びそ の化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以 下
8	六価クロム 化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	34	銅及びそ の化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下
9	シアノ化 物イオン及		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	35	ナトリウム 及びその		mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
10	硝酸態窒 素及び亜	0.2	mg/ℓ	10mg/ℓ以 下	36	マンガン及 びその化		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下
11	フッ素及び その化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以 下	37	塩化物イ オン	10.7	mg/ℓ	200mg/ℓ以 下
12	ホウ素及 びその化		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以 下	38	カルシウ ム、マグネ		mg/ℓ	300mg/ℓ以 下
13	四塩化炭 素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ 以下	39	蒸発残留 物		mg/ℓ	500mg/ℓ以 下
14	1,4-ジオキ サン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ 以下	40	陰イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以 下
15	シス及びト ランス-		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	41	ジェオスマ ン		mg/ℓ	0.00001mg/ ℓ以下
16	ジクロロメ タン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	42	2-メチルイ ソボルネ		mg/ℓ	0.00001mg/ ℓ以下
17	テトラクロロ エチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	43	非イオン界 面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下
18	トリクロロエ チレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ 以下	44	フェノール 類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ 以下
19	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下	45	有機物(全 有機炭素)	0.5	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
20	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以 下	46	pH値	7.2	mg/ℓ	5.8以上8.6 以下
21	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ 以下	47	味	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
22	クロロホル ム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ 以下	48	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でな いこと
23	ジクロロ酢 酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ 以下	49	色度	<0.5	mg/ℓ	5度以下
24	ジブロモク ロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下	50	濁度	<0.05	mg/ℓ	2度以下
25	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ 以下					
26	総トリハロ メタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以 下		残留塩素	0.25	mg/ℓ	

検査期日 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合

検査機関 (財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター 検査責任者