

水質検査結果表

採取日	平成26年4月18日	採取地点	西部加圧所
-----	------------	------	-------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ以下	27	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	30	ブロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	31	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	34	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	35	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	37	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	38	塩化物イオン	5.8	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/ℓ	300mg/ℓ以下
14	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	40	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
16	1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	42	ジェオスミン		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
17	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	44	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下
19	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	45	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下
20	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	47	pH値	7.2	mg/ℓ	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	48	味	異常なし	mg/ℓ	異常でないこと
23	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	49	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	50	色度	<0.5	mg/ℓ	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	51	濁度	<0.05	mg/ℓ	2度以下
26	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下		残留塩素	0.2	mg/ℓ	

検査期日		《判定》 上記検査項目は水質基準に適合		
検査機関	財三重県環境保全事業団 水質管理情報センター		検査責任者	

水質検査結果表

採取日	平成26年4月3日	採取地点	色太集会所
-----	-----------	------	-------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ以下	27	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	30	ブロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	31	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	34	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	35	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	37	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	38	塩化物イオン	5.2	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/ℓ	300mg/ℓ以下
14	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	40	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
16	1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	42	ジェオスミン		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
17	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	44	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下
19	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	45	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下
20	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	47	pH値	7.4	mg/ℓ	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	48	味	異常なし	mg/ℓ	異常でないこと
23	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	49	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	50	色度	<0.5	mg/ℓ	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	51	濁度	<0.05	mg/ℓ	2度以下
26	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下		残留塩素	0.25	mg/ℓ	

検査期日		《判定》 上記検査項目は水質基準に適合		
検査機関	財三重県環境保全事業団 水質管理情報センター		検査責任者	

水質検査結果表

採取日	平成26年4月3日	採取地点	油田公園
-----	-----------	------	------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ以下	27	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	30	ブロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	31	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	34	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	35	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	37	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	38	塩化物イオン	6	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/ℓ	300mg/ℓ以下
14	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	40	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
16	1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	42	ジェオスミン		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
17	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	44	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下
19	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	45	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下
20	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	47	pH値	7.7	mg/ℓ	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	48	味	異常なし	mg/ℓ	異常でないこと
23	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	49	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	50	色度	<0.5	mg/ℓ	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	51	濁度	0.07	mg/ℓ	2度以下
26	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下		残留塩素	0.18	mg/ℓ	

検査期日		《判定》 上記検査項目は水質基準に適合		
検査機関	財三重県環境保全事業団 水質管理情報センター		検査責任者	

水質検査結果表

採取日	平成26年4月3日	採取地点	中山薬草薬樹公園
-----	-----------	------	----------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ以下	27	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	30	ブロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	31	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	34	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	35	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	37	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	38	塩化物イオン	6.3	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/ℓ	300mg/ℓ以下
14	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	40	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
16	1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	42	ジェオスミン		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
17	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	44	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下
19	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	45	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下
20	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	47	pH値	6.9	mg/ℓ	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	48	味	異常なし	mg/ℓ	異常でないこと
23	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	49	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	50	色度	<0.5	mg/ℓ	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	51	濁度	0.1	mg/ℓ	2度以下
26	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下		残留塩素	0.25	mg/ℓ	

検査期日		《判定》 上記検査項目は水質基準に適合		
検査機関	財三重県環境保全事業団 水質管理情報センター		検査責任者	

水質検査結果表

採取日	平成26年4月3日	採取地点	親水公園
-----	-----------	------	------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/mℓ	100個/mℓ以下	27	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	30	ブロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	31	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	34	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	35	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	37	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	38	塩化物イオン	6.7	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/ℓ	300mg/ℓ以下
14	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	40	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
16	1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	42	ジェオスミン		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
17	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	44	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下
19	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	45	フェノール類	0.4	mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下
20	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	47	pH値	7.2	mg/ℓ	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	48	味	異常なし	mg/ℓ	異常でないこと
23	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	49	臭気	異常なし	mg/ℓ	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	50	色度	<0.5	mg/ℓ	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	51	濁度	<0.05	mg/ℓ	2度以下
26	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下		残留塩素	0.18	mg/ℓ	

検査期日		《判定》 上記検査項目は水質基準に適合		
検査機関	財三重県環境保全事業団 水質管理情報センター		検査責任者	