

水質検査結果表

| | | | |
|-----|-----------|------|-------|
| 採取日 | 平成28年8月4日 | 採取地点 | 東部加圧所 |
|-----|-----------|------|-------|

| No. | 項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|-----|-----------------------|---------|------|--------------|-----|-------------------|------------|------|---------------|
| 1 | 一般細菌 | 0 | /ml | 100個/ml以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01 | mg/l | 0.1mg/l以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/l | 0.2mg/l以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | mg/l | 0.003mg/l以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.004 | mg/l | 0.03mg/l以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | mg/l | 0.0005mg/l以下 | 30 | ブロモホルム | 0.001 | mg/l | 0.09mg/l以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/l | 0.08mg/l以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | mg/l | 1.0mg/l以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | | mg/l | 0.2mg/l以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | | mg/l | 0.05mg/l以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.27 | mg/l | 0.3mg/l以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/l | 0.04mg/l以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | mg/l | 1.0mg/l以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/l | 0.01mg/l以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | | mg/l | 200mg/l以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.3 | mg/l | 10mg/l以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | | mg/l | 0.05mg/l以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | mg/l | 0.8mg/l以下 | 38 | 塩化物イオン | 5.7 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | mg/l | 1.0mg/l以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | mg/l | 300mg/l以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | mg/l | 0.002mg/l以下 | 40 | 蒸発残留物 | | mg/l | 500mg/l以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | mg/l | 0.05mg/l以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | | mg/l | 0.2mg/l以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | mg/l | 0.04mg/l以下 | 42 | ジェオスミン | 0.000001未満 | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 17 | ジクロロメタン | | mg/l | 0.02mg/l以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | | mg/l | 0.02mg/l以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | | mg/l | 0.03mg/l以下 | 45 | フェノール類 | | mg/l | 0.005mg/l以下 |
| 20 | ベンゼン | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3未満 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.07 | mg/l | 0.6mg/l以下 | 47 | pH値 | 7.3 | mg/l | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/l | 0.02mg/l以下 | 48 | 味 | 異常なし | mg/l | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.003 | mg/l | 0.06mg/l以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | mg/l | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/l | 0.04mg/l以下 | 50 | 色度 | 4.3 | mg/l | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.004 | mg/l | 0.1mg/l以下 | 51 | 濁度 | 1.1 | mg/l | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/l | 0.01mg/l以下 | | 残留塩素 | 0.18 | mg/l | |

| | | | | | |
|------|-------------------------|--|--|-------|--|
| 検査期日 | 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合 | | | | |
| 検査機関 | 財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター | | | 検査責任者 | |

水質検査結果表

| 採取日 | 平成28年8月4日 | | | 採取地点 | 色太集会所 | | | | |
|------|-----------------------|--------------------------|------|--------------|---------------------|-------------------|------------|------|---------------|
| No. | 項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
| 1 | 一般細菌 | 0 | /ml | 100個/ml以下 | 27 | 総トリハロメタン | | mg/l | 0.1mg/l以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | | mg/l | 0.2mg/l以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | mg/l | 0.003mg/l以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | | mg/l | 0.03mg/l以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | mg/l | 0.0005mg/l以下 | 30 | ブロモホルム | | mg/l | 0.09mg/l以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 31 | ホルムアルデヒド | | mg/l | 0.08mg/l以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | mg/l | 1.0mg/l以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | | mg/l | 0.2mg/l以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | | mg/l | 0.05mg/l以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | | mg/l | 0.3mg/l以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | mg/l | 0.04mg/l以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | mg/l | 1.0mg/l以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | | mg/l | 200mg/l以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.5 | mg/l | 10mg/l以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | | mg/l | 0.05mg/l以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | mg/l | 0.8mg/l以下 | 38 | 塩化物イオン | 6.6 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | mg/l | 1.0mg/l以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | mg/l | 300mg/l以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | mg/l | 0.002mg/l以下 | 40 | 蒸発残留物 | | mg/l | 500mg/l以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | mg/l | 0.05mg/l以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | | mg/l | 0.2mg/l以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | mg/l | 0.04mg/l以下 | 42 | ジェオスミン | 0.000001未満 | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 17 | ジクロロメタン | | mg/l | 0.02mg/l以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000003 | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | | mg/l | 0.02mg/l以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | | mg/l | 0.03mg/l以下 | 45 | フェノール類 | | mg/l | 0.005mg/l以下 |
| 20 | ベンゼン | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.4 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 21 | 塩素酸 | | mg/l | 0.6mg/l以下 | 47 | pH値 | 7.5 | mg/l | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | | mg/l | 0.02mg/l以下 | 48 | 味 | 異常なし | mg/l | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | | mg/l | 0.06mg/l以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | mg/l | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | mg/l | 0.04mg/l以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | mg/l | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | mg/l | 0.1mg/l以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | mg/l | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | | mg/l | 0.01mg/l以下 | | 残留塩素 | 0.45 | mg/l | |
| 検査期日 | | | | | 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合 | | | | |
| 検査機関 | | (財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター | | | 検査責任者 | | | | |

水質検査結果表

| | | | |
|-----|-----------|------|---------|
| 採取日 | 平成28年8月4日 | 採取地点 | 油田公園トイレ |
|-----|-----------|------|---------|

| No. | 項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|-----|-----------------------|------|------|--------------|-----|-------------------|------------|------|---------------|
| 1 | 一般細菌 | 0 | /ml | 100個/ml以下 | 27 | 総トリハロメタン | | mg/l | 0.1mg/l以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | | mg/l | 0.2mg/l以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | mg/l | 0.003mg/l以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | | mg/l | 0.03mg/l以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | mg/l | 0.0005mg/l以下 | 30 | ブロモホルム | | mg/l | 0.09mg/l以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 31 | ホルムアルデヒド | | mg/l | 0.08mg/l以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | | mg/l | 1.0mg/l以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | | mg/l | 0.2mg/l以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | | mg/l | 0.05mg/l以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | | mg/l | 0.3mg/l以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | mg/l | 0.04mg/l以下 | 35 | 銅及びその化合物 | | mg/l | 1.0mg/l以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | | mg/l | 200mg/l以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.5 | mg/l | 10mg/l以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | | mg/l | 0.05mg/l以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | mg/l | 0.8mg/l以下 | 38 | 塩化物イオン | 6.5 | mg/l | 200mg/l以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | mg/l | 1.0mg/l以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | mg/l | 300mg/l以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | | mg/l | 0.002mg/l以下 | 40 | 蒸発残留物 | | mg/l | 500mg/l以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | | mg/l | 0.05mg/l以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | | mg/l | 0.2mg/l以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | mg/l | 0.04mg/l以下 | 42 | ジェオスミン | 0.000001未満 | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 17 | ジクロロメタン | | mg/l | 0.02mg/l以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000002 | mg/l | 0.00001mg/l以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | | mg/l | 0.02mg/l以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | | mg/l | 0.03mg/l以下 | 45 | フェノール類 | | mg/l | 0.005mg/l以下 |
| 20 | ベンゼン | | mg/l | 0.01mg/l以下 | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 | mg/l | 3mg/l以下 |
| 21 | 塩素酸 | | mg/l | 0.6mg/l以下 | 47 | pH値 | 7.6 | mg/l | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | | mg/l | 0.02mg/l以下 | 48 | 味 | 異常なし | mg/l | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | | mg/l | 0.06mg/l以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | mg/l | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | mg/l | 0.04mg/l以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | mg/l | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | mg/l | 0.1mg/l以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | mg/l | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | | mg/l | 0.01mg/l以下 | | 残留塩素 | 0.20 | mg/l | |

| | | | | | |
|------|-------------------------|--|--|-------|--|
| 検査期日 | 《判定》 上記検査項目は水質基準に適合 | | | | |
| 検査機関 | 財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター | | | 検査責任者 | |