

## 水質検査結果表

採取日	平成28年12月1日	採取地点	東部加圧所
-----	------------	------	-------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン		mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸		mg/l	0.2mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/l	0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン		mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物		mg/l	0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム		mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物		mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド		mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物		mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物		mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物		mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.5	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物		mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物		mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	4.4	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素		mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物		mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン		mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/l	0.2mg/l以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン		mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン		mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン		mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤		mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン		mg/l	0.03mg/l以下	45	フェノール類		mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン		mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸		mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.2	mg/l	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸		mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし	mg/l	異常でないこと
23	クロロホルム		mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし	mg/l	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸		mg/l	0.04mg/l以下	50	色度	1.1	mg/l	5度以下
25	ジブロモクロロメタン		mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	0.21	mg/l	2度以下
26	臭素酸		mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	0.25	mg/l	

検査期日	《判定》 上記検査項目は水質基準に適合				
検査機関	財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター			検査責任者	

## 水質検査結果表

採取日	平成28年12月1日				採取地点	色太集会所			
No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.01	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.006	mg/l	0.2mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/l	0.003mg/l以下	29	ブロモジクロメタン	0.004	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/l	0.0005mg/l以下	30	ブロモホルム	0.001未満	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	0.005未満	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.04	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	0.005未満	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	4.5	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.2	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	80	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/l	0.2mg/l以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	0.001未満	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000002	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/l	0.03mg/l以下	45	フェノール類	0.0005未満	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	0.06未満	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.6	mg/l	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし	mg/l	異常でないこと
23	クロロホルム	0.006	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし	mg/l	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/l	0.04mg/l以下	50	色度	0.5未満	mg/l	5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.001未満	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	0.05未満	mg/l	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	0.50	mg/l	
検査期日					《判定》 上記検査項目は水質基準に適合				
検査機関					財三重県環境保全事業団 水質管理情報センター			検査責任者	

## 水質検査結果表

採取日	平成28年12月1日	採取地点	油田公園トイレ
-----	------------	------	---------

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	/ml	100個/ml以下	27	総トリハロメタン	0.02	mg/l	0.1mg/l以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.007	mg/l	0.2mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/l	0.003mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン	0.007	mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/l	0.00005mg/l以下	30	ブロモホルム	0.001未満	mg/l	0.09mg/l以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/l	0.08mg/l以下
6	鉛及びその化合物	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	0.005未満	mg/l	1.0mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.05	mg/l	0.2mg/l以下
8	六価クロム化合物	0.005未満	mg/l	0.05mg/l以下	34	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/l	0.3mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/l	0.04mg/l以下	35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/l	1.0mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	4.9	mg/l	200mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	mg/l	10mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/l	0.05mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	0.08未満	mg/l	0.8mg/l以下	38	塩化物イオン	5.5	mg/l	200mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02	mg/l	1.0mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	mg/l	300mg/l以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	mg/l	0.002mg/l以下	40	蒸発残留物	85	mg/l	500mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/l	0.05mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/l	0.2mg/l以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満	mg/l	0.04mg/l以下	42	ジェオスミン	0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	0.001未満	mg/l	0.02mg/l以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	0.002未満	mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/l	0.03mg/l以下	45	フェノール類	0.0005未満	mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	0.06未満	mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.6	mg/l	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし	mg/l	異常でないこと
23	クロロホルム	0.009	mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし	mg/l	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/l	0.04mg/l以下	50	色度	0.5未満	mg/l	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	0.05未満	mg/l	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/l	0.01mg/l以下		残留塩素	0.30	mg/l	

検査期日	《判定》 上記検査項目は水質基準に適合								
検査機関	財)三重県環境保全事業団 水質管理情報センター						検査責任者		