水質検査結果表

採水年月日	令和8年10月1日	採取地点	長谷加圧所

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mℓ	100個/mℓ以下	28	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	30	ブロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	31	ブロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	32	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	33	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	34	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	35	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	36	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	37	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	38	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	39	塩化物イオン	5.2	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/ℓ	300mg/ℓ以下
14	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	41	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	42	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	43	ジェオスミン		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
17	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	44	2-メチルイソボルネオール		mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	45	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下
19	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	46	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		mg/ℓ	0.00005mg/ℓ以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	48	pH値	7.2		5.8以上8.6以下
22	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下		残留塩素	0.20	mg/ℓ	
27	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下					

検査期日		《判定》　上記検査項目は水質基準に適合	
検査機関	一般財団法人　三重県環境保全事業団	検査責任者	第二分析課長

水質検査結果表

採水年月日	令和8年10月1日	採取地点	色太集会所

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mℓ	100個/mℓ以下	28	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	30	ブロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	31	ブロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	32	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	33	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	34	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	35	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	36	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	37	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	38	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	39	塩化物イオン	5.3	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/ℓ	300mg/ℓ以下
14	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	41	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	42	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	43	ジェオスミン	0.000002	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
17	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000002	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	45	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下
19	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	46	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		mg/ℓ	0.00005mg/ℓ以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	48	pH値	7.7		5.8以上8.6以下
22	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下		残留塩素	0.35	mg/ℓ	
27	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下					

検査期日		《判定》　上記検査項目は水質基準に適合	
検査機関	一般財団法人　三重県環境保全事業団	検査責任者	第二分析課長

水質検査結果表

採水年月日	令和8年10月1日	採取地点	油田公園トイレ

No.	項目	検査結果	単位	基準値	No.	項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mℓ	100個/mℓ以下	28	総トリハロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	30	ブロモジクロロメタン		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下
4	水銀及びその化合物		mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	31	ブロモホルム		mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下
5	セレン及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	32	ホルムアルデヒド		mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下
6	鉛及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	33	亜鉛及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	34	アルミニウム及びその化合物		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
8	六価クロム化合物		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	35	鉄及びその化合物		mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下
9	亜硝酸態窒素		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	36	銅及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	37	ナトリウム及びその化合物		mg/ℓ	200mg/ℓ以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	38	マンガン及びその化合物		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下
12	フッ素及びその化合物		mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	39	塩化物イオン	5.4	mg/ℓ	200mg/ℓ以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/ℓ	300mg/ℓ以下
14	四塩化炭素		mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	41	蒸発残留物		mg/ℓ	500mg/ℓ以下
15	1,4-ジオキサン		mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	42	陰イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	43	ジェオスミン	0.000002	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
17	ジクロロメタン		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下
18	テトラクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	45	非イオン界面活性剤		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下
19	トリクロロエチレン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	46	フェノール類		mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		mg/ℓ	0.00005mg/ℓ以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/ℓ	3mg/ℓ以下
21	ベンゼン		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	48	pH値	7.7		5.8以上8.6以下
22	塩素酸		mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸		mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム		mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸		mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン		mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下		残留塩素	0.25	mg/ℓ	
27	臭素酸		mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下					

検査期日		《判定》　上記検査項目は水質基準に適合	
検査機関	一般財団法人　三重県環境保全事業団	検査責任者	第二分析課長