

PFOS及びPF0A 水質検査結果

- 検査項目：PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）、PF0A（ペルフルオロオクタン酸）
- 検査対象：原水、処理水
- 採水日：令和7年1月9日

【原水】 地下水などから取水する水道のもととなる水

水源	採水場所	単位	目標値	検査結果
多気浄水場	多気浄水場（多気町弟国）	ng/ℓ	50以下	5未満

【処理水】 原水から消毒処理をして作られた水

水源	採水場所	単位	目標値	検査結果
多気浄水場 三重県南勢水道事務所	西部加圧所（多気町鋤形）	ng/ℓ	50以下	5未満

注）勢和地域につきましては、全て三重県南勢水道事務所から受水した水を配水しております。

三重県南勢水道事務所のPFOS及びPF0A水質検査結果は5ng/ℓ未満です。（令和6年9月検査）

注）ng（ナノグラム）＝10億分の1g（グラム）

注）目標値＝「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PF0A)」の量の和