資料10　必要諸室リスト及び電気・機械要求性能表

・表中の諸室は必須であるが、その他の諸室については事業者の提案を妨げるものではない。
・主な電気・機械要求性能等をあげたものであり、表中に記載のない電気・機械要求性能（各種法令上必要なものも含む）等についても適切に導入すること。
（*1）作業面上　（*2）専用機器等の電源は含まない、EP付　（*3）各特別教室と準備室を合わせた1室あたりの面積　（*4）準備室は適宜合わせて1室とすることが望ましい　（*5）備考欄に記載されたものは必須事項とする

分類	室名	地域開放の有無	室面積	諸室数	電灯	コンセント		停電時電源供給	OAフロア	電話		テレビ回線	拡声	音響	電波時計	呼出	警備	給水	給湯	ガス	機械換気	空調	備考（*5）
					照度（Lx）（*1）	一般（*2）	LAN設備			外線	内線												
教室	普通教室	－	72㎡	18室	500以上	6ヶ所以上	2ヶ所		－	－	○	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	○	
	特別支援教室	－	36㎡	4室	500以上	6ヶ所以上	2ヶ所		－	－	○	○	○	－	○	－	○	○	－	－	－	○	教室4室のうち両端の教室に自動水栓を各1口
	特別支援多目的室	－	48㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	2ヶ所		－	－	○	○	○	－	○	－	○	○	－	－	－	○	
	多目的オープンスペース	－	288㎡	1室	300以上	適宜	○	○	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○	映像投影設備や音響設備、タブレット端末等のICT設備
	各階オープンスペース	－	48㎡	5室	500以上	適宜	○		－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○	映像投影設備や音響設備、タブレット端末等のICT設備
特別教室	理科室	－	110㎡（*3）	2室	500以上	6ヶ所以上	○		－	－	○	○	○	－	○	－	○	○	○	○	－	○	実験台設置（ガスバーナー付き） 給湯は教卓のみ 流し設置（カラン3個以上）
	（理科準備室）	－		2室（*4）	300以上	6ヶ所以上	○		－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	○	流し設置（カラン2個以上）
	音楽室	－	110㎡（*3）	2室	500以上	6ヶ所以上	○		－	－	○	○	○	○	○	－	○	○	－	－	－	○	移動式音響ワゴン及び音響拡声設備設置 流し設置（カラン3個以上）
	（音楽準備室）	－		2室（*4）	300以上	6ヶ所以上	○		－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－	○	
	図工室	－	144㎡（*3）	1室	500以上	6ヶ所以上	○		－	－	○	○	○	－	○	－	○	○	－	－	○	○	プラスタートラップ設置 動力用コンセント設置 流し設置（カラン12個以上）
	（図工準備室）	－		1室	300以上	6ヶ所以上	○		－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	○	流し設置（カラン2個以上）
	家庭科室	－	144㎡（*3）	1室	500以上	6ヶ所以上	○	○	－	－	○	○	○	－	○	－	○	○	○	○	○	○	調理台設置 冷蔵庫、洗濯機設置 ミシン台数分のコンセント設置
	（家庭科準備室）	－		1室	300以上	6ヶ所以上	○		－	－	－	－	○	－	－	－	○	－	－	－	－	○	
	図書館	－	288㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○		－	－	○	○	○	－	○	－	○	－	－	－	○	○	フロアコンセント等適宜設置しOA機器に対応
	多目的室（大）	－	144㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○		－	－	○	○	○	－	○	－	○	○	－	－	○	○	プラスタートラップ設置 動力用コンセント設置 流し設置（カラン12個以上）
	多目的室（小）	－	18㎡	2室	300以上	6ヶ所以上	2ヶ所		－	－	○	－	○	－	○	－	○	－	－	－	－	○	
	外国語教室	－	72㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○		－	－	○	○	○	－	○	－	○	－	－	－	－	○	
管理諸室	校長室	－	36㎡	1室	500以上	4ヶ所以上	○	○	－	○	○	○	○	－	○	－	○	○	－	－	－	○	手洗い設置
	職員室	－	264㎡	1室	500以上	10ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	○	総合制御盤設置による集中管理可能とする （照明、防災、火報、空調、施錠、ITVなど） 親時計設置、冷蔵庫設置 校内音声放送設備設置（リモコンマイク） ミニキッチン（コンロ無）設置
	更衣室（女性用） 更衣室（男性用）	－	32㎡ 16㎡	1室 1室	500以上 500以上	2ヶ所以上 2ヶ所以上	－ －		－ －	－ －	－ －	－ －	○ ○	－ －	○ ○	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	○ ○	
	休憩室	－	24㎡	2室	500以上	2ヶ所以上	－		－	－	－	－	○	－	○	－	－	○	○	－	－	○	洗面化粧台 自動水栓（1個以上）設置、シャワー室設置
	教師コーナー	－	36㎡	4室	500以上	1ヶ所以上	○		－	－	○	－	○	－	－	－	－	ー	－	－	－	○	複合機設置
	保健室	－	72㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○	○	－	○	○	－	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	ガス瞬間湯沸し器または電気湯沸かし器 手洗い設置、キャビネット付流し台設置 シャワー室、洗濯機パン、汚物流し設置 外部足洗い設置（シャワー栓付き）
	支援員室	－	48㎡	1室	500以上	2ヶ所以上	○		－	－	○	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○	
	教材室	－	97㎡	3室	500以上	6ヶ所以上	○		－	－	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○	
	小会議室	－	48㎡	1室	500以上	2ヶ所以上	○		－	－	○	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○	
	多目的会議室	－	96㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○	○	－	－	○	○	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○	
	相談室	－	12㎡	3室	300以上	2ヶ所以上	○		－	－	○	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○	
	放送室	－	36㎡	1室	500以上	2ヶ所以上	○	○	－	－	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○	音声調整卓設置
	印刷室	－	36㎡	1室	300以上	適宜	○		－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	○	○	○	
	給湯室、給湯コーナー	－	18㎡	1室	300以上	適宜	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	○	○	－	－	キッチン（ガスコンロ付き）設置
共用部・その他	昇降口・玄関	－	適宜	適宜	200以上	適宜	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	外部足洗い場設置 監視カメラ設置
	廊下・階段	－	適宜	適宜	200以上	適宜	－	○	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○	
	職員・来客用玄関	－	適宜	適宜	200以上	適宜	－		－	－	－	－	○	－	－	○	－	－	－	－	－	－	監視カメラ設置
	職員・来客用トイレ バリアフリートイレ	－	36㎡ 10㎡	男女それぞれ1か所以上 1室	200以上	適宜	－	○	－	－	－	－	○	－	－	○	－	○	○	－	－	－	温水洗浄便座及び暖房便座。バリアフリートイレには、跳ね上げ式手すり、バリアフリー手洗い、温水洗浄便座及び暖房便座、オストメイト設置、給湯はオストメイトのみ
	児童用トイレ バリアフリートイレ	－	36㎡ 10㎡	各学年 男女それぞれ1か所以上 7室	200以上	適宜	－	○	－	－	－	－	○	－	－	○	－	○	○	－	－	－	標準、温水洗浄便座及び暖房便座。バリアフリートイレには、跳ね上げ式手すり、バリアフリー手洗い、温水洗浄便座及び暖房便座、オストメイト設置、給湯はオストメイトのみ
	手洗い場	－	適宜	適宜	200以上	適宜	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	自動水栓設置（各学年に10個以上） 洗面用蛇口設置 掃除用洗い場1箇所程度
	エレベーター	－	－	1基	適宜	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	中が視認できる扉
	配膳室（1階受け入れ部）	－	48㎡	1室	300以上	適宜	－	○	－	－	○	－	○	－	○	－	－	○	○	－	○	○	給食配膳用のエレベーターを設置
	配膳室（各階）	－	10㎡	各階に1室	300以上	適宜	－		－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	○	○	給食配膳用のエレベーターを設置
	展示ギャラリー	－	72㎡	1室	300以上	適宜	－		－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	
屋内運動場	アリーナ	○	1000㎡	1室	500以上	10ヶ所以上	○	○	－	－	○	－	○	○	○	－	○	－	－	－	－	○	移動式音響ワゴン及び音響拡声設備設置
	ステージ	○	適宜	適宜	500以上	適宜	－	○	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	演出照明設置
	ステージ控室	○	30㎡	適宜	500以上	適宜	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	○	
	放送室	○	42㎡	1室	500以上	適宜	－	○	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	○	
	器具庫	○	150㎡	適宜	200以上	適宜	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋内運動場玄関	○	適宜	適宜	200以上	適宜	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－	－	－	－	外部足洗い場設置 監視カメラ設置
	地域交流室	○	96㎡	1室	500以上	適宜	－	○	－	－	－	－	○	－	○	－	－	○	○	○	○	○	スクリーン設置 非常時の使用を想定して給湯・ガス設備を設置
	トイレ・授乳室 バリアフリートイレ	○	30㎡ 10㎡	男女それぞれ1か所以上 1室	200以上	適宜	－	○	－	－	－	－	○	－	－	○	－	○	○	－	－	－	標準、温水洗浄便座。多目的トイレには、跳ね上げ式手すり、バリアフリー手洗い、温水洗浄便座及び暖房便座、オストメイト設置、給湯はオストメイトのみ
	CS事務室	○	48㎡	1室	500以上	適宜	－	○	－	－	－	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	○	
屋外施設	大屋根	－	800㎡	－	適宜	－	－		－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	防犯カメラ
	日除け屋根	－	150㎡	－	適宜	適宜	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	
	東屋	－	20㎡	3棟	適宜	適宜	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	防災備蓄庫	－	32㎡	－	適宜	適宜	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	体育器具庫	－	30㎡	1室	200以上	適宜	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	屋外トイレ	－	30㎡	男女 それぞれ設置	200以上	適宜	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	標準、温水洗浄便座
	ごみ保管庫	－	32㎡	1室	200以上	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
グラウンド等	球技エリア	－	－	－	適宜	適宜	－		－	－	－	－	○	－	－	－	－	○	－	－	－	－	水飲み場及び散水設備（移動式スプリンクラー又は散水 コンセント・拡声・電波時計設置
	遊戯エリア	－	－	－	適宜	適宜	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	遊具エリア	－	－	－	適宜	適宜	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	学習園エリア	－	147㎡	－	適宜	適宜	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	
	ランニングコース	－	－	－	適宜	適宜	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	築山	－	－	－	適宜	適宜	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
外構	校門	－	－	－	適宜	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	防犯カメラ設置、カメラ付きインターホン 北側通用口にも防犯カメラ設置
	駐車場・駐輪場	－	－	－	適宜	－	－		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	外灯（自動点灯及び時間点灯が可能なもの）を適切に設置

※表中「適宜」は1以上であることを示す。