

資料10 必要諸室リスト及び電気・機械要求性能表

・表中の諸室は必須であるが、その他の諸室については事業者の提案を妨げるものではない。
・主な電気・機械要求性能等をあげたものであり、表中に記載のない電気・機械要求性能(各種法令上必要なものも含む)等についても適切に導入すること。
・(※1)作業面上 (※2)専用機器等の電源は含まない、EP付 (※3)各特別教室と準備室を合わせた1室あたりの面積 (※4)準備室は適宜合わせて1室とすることが望ましい (※5)備考欄に記載されたものは必須事項とする

分類	室名	地域開放の有無	室面積	諸室数	電灯 照度(Lx)(※1)	コンセント 一般(※2) LAN設備	停電時 電源供給	OA フロア	電話 外線	電話 内線	テレビ 回線	拡声	音響	電波 時計	呼出	警備	給水	給湯	ガス	機械 換気	空調	備考(※5)		
教室	普通教室	-	72㎡	18室	500以上	6ヶ所以上	2ヶ所		-	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	○			
	特別支援教室	-	36㎡	4室	500以上	6ヶ所以上	2ヶ所		-	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	教室4室のうち両端の教室に自動水栓を各1口	
	特別支援多目的室	-	48㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	2ヶ所		-	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○		
	多目的オープンスペース	-	288㎡	1室	300以上	適宜	○	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	映像投影設備や音響設備、タブレット端末等のICT設備	
	各階オープンスペース	-	48㎡	5室	500以上	適宜	○		-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	映像投影設備や音響設備、タブレット端末等のICT設備	
特別教室	理科室	-	110㎡ (※3)	2室	500以上	6ヶ所以上	○		-	-	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	実験台設置(ガスバーナー付き) 給湯は教卓のみ 流し設置(カラン3個以上)	
	(理科準備室)	-		2室 (※4)	300以上	6ヶ所以上	○		-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	○	流し設置(カラン2個以上)	
	音楽室	-	110㎡ (※3)	2室	500以上	6ヶ所以上	○		-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	移動式音響ワゴン及び音響拡声設備設置 流し設置(カラン3個以上)
	(音楽準備室)	-		2室 (※4)	300以上	6ヶ所以上	○		-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○		
	図工室	-	144㎡ (※3)	1室	500以上	6ヶ所以上	○		-	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○	プラスタートラップ設置 動力用コンセント設置 流し設置(カラン12個以上)
	(図工準備室)	-		1室	300以上	6ヶ所以上	○		-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	○	流し設置(カラン2個以上)	
	家庭科室	-	144㎡ (※3)	1室	500以上	6ヶ所以上	○	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	調理台設置 冷蔵庫、洗濯機設置 ミシン台数分のコンセント設置
	(家庭科準備室)	-		1室	300以上	6ヶ所以上	○		-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○		
	図書館	-	288㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○		-	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	フロアコンセント等適宜設置しOA機器に対応
	多目的室(大)	-	144㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○		-	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○	プラスタートラップ設置 動力用コンセント設置 流し設置(カラン12個以上)
	多目的室(小)	-	18㎡	2室	300以上	6ヶ所以上	2ヶ所		-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
	外国語教室	-	72㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○		-	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	
管理諸室	校長室	-	36㎡	1室	500以上	4ヶ所以上	○	○	-	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	手洗い設置	
	職員室	-	264㎡	1室	500以上	10ヶ所以上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	総合制御盤設置による集中管理可能とする (照明、防災、火報、空調、施錠、ITVなど) 親時計設置、冷蔵庫設置 校内音声放送設備設置(リモコンマイク) ミニキッチン(コンロ無)設置	
	更衣室(女性用) 更衣室(男性用)	-	32㎡ 16㎡	1室 1室	500以上 500以上	2ヶ所以上 2ヶ所以上	- -		- -	- -	- -	○ ○	- ○	○ ○	- -	- -	- -	- -	- -	- -	○ ○			
	休憩室	-	24㎡	2室	500以上	2ヶ所以上	-		-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	洗面化粧台 自動水栓(1個以上)設置、シャワー室設置	
	教師コーナー	-	36㎡	4室	500以上	1ヶ所以上	○		-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	複合機設置	
	保健室	-	72㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ガス瞬間湯沸し器または電気湯沸かし器 手洗い設置、キャビネット付流し台設置 シャワー室、洗濯機パン、汚物流し設置 外部足洗い設置(シャワー栓付き)
	支援員室	-	48㎡	1室	500以上	2ヶ所以上	○		-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		
	教材室	-	97㎡	3室	500以上	6ヶ所以上	○		-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		
	小会議室	-	48㎡	1室	500以上	2ヶ所以上	○		-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		
	多目的会議室	-	96㎡	1室	500以上	6ヶ所以上	○	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		
	相談室	-	12㎡	3室	300以上	2ヶ所以上	○		-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○		
	放送室	-	36㎡	1室	500以上	2ヶ所以上	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	音声調整卓設置	
	印刷室	-	36㎡	1室	300以上	適宜	○		-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
	給湯室、給湯コーナー	-	18㎡	1室	300以上	適宜	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	キッチン(ガスコンロ付き)設置	
共用部・その他	昇降口・玄関	-	適宜	適宜	200以上	適宜	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	外部足洗い場設置 監視カメラ設置	
	廊下・階段	-	適宜	適宜	200以上	適宜	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○		
	職員・来客用玄関	-	適宜	適宜	200以上	適宜	-		-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	監視カメラ設置	
	職員・来客用トイレ	-	36㎡	男女それぞれ 1か所以上	200以上	適宜	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	温水洗浄便座及び暖房便座。バリアフリートイレには、跳ね上げ式手すり、バリアフリー手洗い、温水洗浄便座及び暖房便座、オストメイト設置、給湯はオストメイトのみ
	バリアフリートイレ 児童用トイレ	-	10㎡ 36㎡	各学年 男女それぞれ 1か所以上	200以上	適宜	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	標準、温水洗浄便座。バリアフリートイレには、跳ね上げ式手すり、バリアフリー手洗い、温水洗浄便座及び暖房便座、オストメイト設置、給湯はオストメイトのみ
	バリアフリートイレ 手洗い場	-	10㎡ 適宜	3室 適宜	200以上	適宜	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	自動水栓設置(各学年に10個以上) 洗面用蛇口設置 掃除用洗い場1箇所程度 中が視認できる扉	
	エレベーター	-	-	1基	適宜	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-		
	配膳室(1階受け入れ部)	-	48㎡	1室	300以上	適宜	-	○	-	-	○	-	○	-	○	-	-	○	○	-	○	○	給食配膳用のエレベーターを設置	
	配膳室(各階)	-	10㎡	各階に1室	300以上	適宜	-		-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	給食配膳用のエレベーターを設置 保冷库を各階配膳室に設置	
	展示ギャラリー	-	72㎡	1室	300以上	適宜	-		-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-		
	屋内運動場	アリーナ	○	1000㎡	1室	500以上	10ヶ所以上	○	○	-	-	○	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○	移動式音響ワゴン及び音響拡声設備設置
		ステージ	○	適宜	適宜	500以上	適宜	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	演出照明設置
ステージ控室		○	30㎡	適宜	500以上	適宜	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○		
放送室		○	42㎡	1室	500以上	適宜	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○		
器具庫		○	150㎡	適宜	200以上	適宜	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
屋内運動場玄関		○	適宜	適宜	200以上	適宜	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	外部足洗い場設置 監視カメラ設置	
地域交流室		○	96㎡	1室	500以上	適宜	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	スクリーン設置 非常時の使用を想定して給湯・ガス設備を設置	
トイレ・授乳室		○	30㎡	男女それぞれ 1か所以上	200以上	適宜	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	標準、温水洗浄便座。多目的トイレには、跳ね上げ式手すり、バリアフリー手洗い、温水洗浄便座及び暖房便座、オストメイト設置、給湯はオストメイトのみ	
バリアフリートイレ CS事務室		○	10㎡ 48㎡	1室 1室	500以上	適宜	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○		
屋外施設		大屋根	-	800㎡	-	適宜	-		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	防犯カメラ
	日除け屋根	-	150㎡	-	適宜	適宜	-		-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
	東屋	-	20㎡	3棟	適宜	適宜	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	防災備蓄庫	-	32㎡	-	適宜	適宜	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	体育器具庫	-	30㎡	1室	200以上	適宜	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋外トイレ	-	30㎡	男女 それぞれ設置	200以上	適宜	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	標準、温水洗浄便座	
	ごみ保管庫	-	32㎡	1室	200以上	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
グラウンド等	球技エリア	-	-	-	適宜	適宜	-		-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	水飲み場及び散水用、スプリンクラー コンセント・拡声・電波時計設置	
	遊戯エリア	-	-	-	適宜	適宜	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	遊具エリア	-	-	-	適宜	適宜	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	学習園エリア	-	147㎡	-	適宜	適宜	-		-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-					

※表中「適宜」は1以上であることを示す。