

質問に対する回答書

質問年月日	令和 6 年 5 月 24 日（金）
工事番号	第 6－4 号
工事名	令和 6・7 年度 防災行政無線機能強化事業 多気町防災行政無線整備工事
施工場所	多気町 全域 地内
質問内容	
①第 5 章 機器仕様 1. 親局設備 （1 3）情報連携装置（防災 CMS） ア 連携先（接続先） 町ホームページ 既設ホームページの連携 I F は、F T P 接続と解釈してもよろしいですか	
回 答 日	令和 6 年 5 月 29 日（水）
回答内容	
①連携 I F は S M T P です	