

質問に対する回答（5月31日受付分）

工事番号	第5-16号
業務名	令和5年度 デジタル田園都市国家構想交付金事業 花と動物ふれあい広場 大規模改修工事
施工場所	多気町 五桂 地内

質問年月日	令和5年5月31日（水）	回答年月日	令和5年6月2日（金）
質問内容		回答内容	
① 仮設事務所について（図面NO. : A-03） 仮設事務所の設置場所が構外となっていますが、構外に無償で設置できる場所があると考えてよろしいですか。 また、その場所には何台程度の工事関係者用駐車場の確保が可能ですか。		別添資料（第4駐車場） 無償で仮設事務所を設置可能とします。 第4駐車場は、一般車両も駐車します。 そのため、契約後工事関係者の必要駐車台数と仮設事務所設置場所の協議を行い、用地必要範囲を決定します。	
② 土間コンクリートについて (図面NO. : A-E01、E09、E10、S-10) 構造図と意匠図で土間コンクリート高さに相違があります。意匠図を正として考えてよろしいですか。		土間コンクリートについて 意匠図を正としてください。	
③ スロープ基礎コンクリートについて (図面NO. : G-03～G-10) スロープ基礎コンクリートは、無筋コンクリートでよろしいですか。また、コンクリート強度はFc24N/mm ² でよろしいですか。		スロープ基礎コンクリートについて 無筋コンクリートとし、設計強度Fc24N/mm ² としてください。	