

質問に対する回答書

質問年月日	令和5年7月11日(火)
工事番号	5-31号
委託業務名 及び施行場所	令和5年度多気町美化センター管理事務所等建築工事 多気町 相可 地内
質問内容	
<p>1、地中障害物について 図番 S-04 ボーリング柱状図より、GL-4~5m付近において、瓦やコンクリートガラが多量に混入していると記載があります。柱状改良を施工するうえで撤去等の必要がある場合は、別途協議（契約外工事）ということによろしいでしょうか？</p> <p>2、係員詰所について 図番 A-01 特記仕様書 2. 仮設工事 係員詰所に○がありますが、構造及び面積について指定がありません。係員詰所の要否、構造、面積についてご指示願います。</p> <p>3、工所用電力について 図番 A-01 特記仕様書 2. 仮設工事 工所用電力に○、利用できるに○がありますが、有償、無償の指定がありません。ご指示願います。</p> <p>4、工所用用水について 図番 A-01 特記仕様書 2. 仮設工事 工所用用水に○、利用できるに○がありますが、有償、無償の指定がありません。ご指示願います。</p> <p>5、仮設ゲートについて 設計内訳書の F 共通仮設費の内訳の中で、仮囲い工事として、波形亜鉛鉄板 H=1.8m、数量 52.4m とありますが、クロスゲート等の項目がありません。 必要ではありませんか？必要であれば、仕様等ご指示願います。</p>	
回答日	令和5年7月13日(木)
回答内容	
<p>1、地中障害物について 状況に応じ別途協議いたします。</p> <p>2、係員詰所について 必要とします。 構造、面積については、ユニットハウス、幅 2.4m×長さ 7.2m程度とします。</p> <p>3、工所用電力について 無償とします。</p>	

4、工事用水道について
無償とします。

5、仮設ゲートについて
必要とします。

仕様については、アルミキャストゲート H=1,500mm、1ヶ所設置とします。