

質問に対する回答書

質問年月日	平成 29 年 9 月 11 日 (月)
工事番号	第 29-37 号
工事名	平成 29 年度 町単公共土木事業 町道 1172 号線 改良工事
工事箇所	多気町 仁田 地内
質問内容	<p>・水路工 U 型側溝設置工 I について 明細書では、JIS1 種となっていますが、設計図面では 3 種となっており設計（製品単価）はどちらで設計されていますか。 設計変更の対象となりますか。 Co 蓋については、3 種で計上されていますが。</p>
回答日	平成 29 年 9 月 12 日 (火)
回答内容	<p>・水路工について U 型側溝設置工 I の積算について、JIS1 種になっているは誤算である為、契約後に 3 種へ設計変更させていただきます。また、製品単価についても JIS1 種の物で積算してある為、同じく設計変更させていただきます。 Co 蓋については、設計通りとさせていただきます。 入札時 U 型側溝設置工 I については、JIS1 種で積算お願いします。</p>