

質問に対する回答書

質問年月日	平成 28 年 10 月 17 日 (月)
工事番号	第 28-45 号
工事名	平成 28 年度 町単公共土木事業 町道 0216 号線改良工事
工事箇所	多気町 油夫 地内
質問内容	
<p>① 工事費内訳書の工種と設計書の工種に相違があるようなので、ご確認下さい。</p> <p>② 附帯工のガードレール設置で、図面上では Gr-C-4ES の使用に対し、設計上では Gr-C-4E の使用となっているようなので、御確認下さい。</p> <p>③ 図面の文字が確認しにくいので改善をお願いします。</p>	
回 答 日	平成 28 年 10 月 18 日 (火)
回答内容	
<p>① 工事費内訳書の工種表示に相違があるため修正します。</p> <p>② 仕様は、Gr-C-4ES の曲げ支柱のタイプです。 施工単価表の表示が Gr-C-4E(標準)となっているが、曲げ支柱加算額処理により曲げ支柱タイプの積算となっている。再度ご確認ください。</p> <p>③ 文字を大きくし、今後改善していくようにします。</p>	