

質問に対する回答書

質問年月日	平成 28 年 11 月 14 日 (月)
工事番号	第 28-58 号
工事名	平成 28 年度 町単公共土木事業 町道 1275 号線改良工事
工事箇所	多気町 平谷 地内
質問内容	<p>アスカーブの断面積が図面上に記載されていないようですのでご教授願います。</p>
回答日	平成 28 年 11 月 15 日 (火)
回答内容	<p>断面積規格 125 cm² 以上 140 cm² 未満</p>