

質問に対する回答書

質問年月日	平成 28 年 8 月 8 日 (月)
工事番号	第 28-34 号
工事名	平成 28 年度 町単公共土木事業 町道 5165 号線外 1 路線 改良工事
工事箇所	多気町 車川・色太 地内
質問内容	
<p>道路改良 (町道 5165 号線) 排水構造物工→U 型側溝用蓋 (RU-250(無騒音型)) は細目ですか普通目ですか？</p> <p>道路改良 (町道 5100 号線) 排水構造物工→集水柵設置 (500) →G 蓋の重量は 14 t ・ 25 t ・ 歩道用ですか？</p>	
回 答 日	平成 28 年 8 月 10 日 (水)
回答内容	
<p>町道 5165 号線 U 型側溝用蓋は普通目で積算しています。</p> <p>町道 5100 号線 G 蓋の重量は 25 t 荷重で積算しています。</p>	