

質問に対する回答（5月30日受付分）

工事番号	第4-18号
業務名	令和4年度 地方創生拠点整備交付金事業 五桂池ふるさと村再整備工事
施工場所	多気町 五桂 地内

質問年月日	令和4年5月30日（月）	回答年月日	令和4年6月1日（水）
質問内容	回答内容		
<ul style="list-style-type: none"> ・設計図について K-01 図：石碑移設とありますが何処に移設・仮置きするか指示をお願いします。 また仮置き後の扱いは別途扱いでよろしいか。	場内に仮置き後、場内に設置します。 仮置き及び設置工事は本工事に含まれます。 設置場所は施工時打ち合わせにより決定しますが、揚重機進入可能範囲内に設置します。		
<ul style="list-style-type: none"> ・設計図について K-01 図～K-03 図：車両誘導員配置は現場状況にて配置を見込んでよろしいか。	基本は2人配置としますが、受注後に協議にて別途対応します。		
<ul style="list-style-type: none"> ・設計図について A-51 図：プロジェクターや音響設備に電源が無いようですが必要ありませんか。 又設置系統図（配線図）を提示願います。	100V コンセントを2か所見込んでください。 場所はそれぞれの設備付近になります。		
<ul style="list-style-type: none"> ・工期について 入札公告内では令和5年3月31日とありますが、実質着手は議会承認後と判断いたします。 設計仮設計画図 KA-3 図では工期10カ月で計画されています。従って工期は議会承認日より10カ月と判断してよろしいか。	仮設計画はあくまで概算の工期である為、工期は令和5年3月31日までとします。		
<ul style="list-style-type: none"> ・解体工事について 残置物（机、椅子、その他備品等）処理については別途扱いでよろしいか。	解体工事に含まれます。		